質問書に対する回答

件名）北関東自動車道　出流原ＰＡ・スマートＩＣ舗装工事

No	質 問 事 項	回答
1	特記仕様書14-10(1)について 「試掘に要する費用は関連項目の単価に含む」とありますが、PAの工事ということもあり、人力による試掘が数百箇所になることも考えられます。つきましては、想定している試掘の数、掘削深さ、表面が舗装か土なのか等の詳細を明示願います。	試掘に要する費用については、特記仕様書23-14率計上工事に関する事項となります。
2	特記仕様書14-10(1)について 上記質問について明示された試掘の数量に大きな差異が生じた場合、設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
3	特記仕様書23-9-6について 試験舗装について、実施予定場所が「当該工事区域」とありますが、PAの駐車場で行い、路面切削工が必要なのでしょうか。また、今回新設する箇所であるならば本体工事の一部として考えてよろしいのでしょうか。また、今回新設する箇所であれば、施工した試験舗装は切削機かバックホウによって撤去するお考えでしょうか、ご教示願います。	試験舗装の実施予定場所は、特記仕様書に記載のとおり当該工事区域であり新設されるスマートIC設置予定区域です。また、品質基準等を満たす前提で本体工事の一部と考えており、撤去は計上しておりません。
4	入札公告(説明書)について 本工事に関わるアスファルト混合物価格について、閲覧の日時の記載がありません。閲覧の日時をご教示願います。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
5	特記仕様書について 特記仕様書に業務用プレートについて、記載がありません。規制・現場内移動費に関わる車両について支給されないのでしょうか、ご教示願います。	本工事では、業務用プレートの交付は行いません。 貴社の施工計画に基づき、必要な有料道路料金費を計上ください。
6	割掛対象参考内訳書について 現場内移動費について路面切削機・ローラー類は割掛の対象にならないのでしょうか、ご教示願います。	割掛対象表参考内訳書に関する質問は受け付けておりません。
7	契約参考図書(率計上項目及び概算数量、図面)について 番号24　特-(6)　試掘工A　について、数量のみ記載があるので、施工箇所・掘削深さ・表面が舗装か土なのか等の詳細を明示願います。 また、質問番号1、2の試掘と関連性はあるのでしょうか、ご教示願います。	率計上項目に関する質問は受け付けておりません。
8	特記仕様書　23-2-1について 盛土工Aについて、購入材を使用とあります。具体的な材料をご教示ください。	共通仕様書２－７－２に記載のとおりです。
9	設計図(舗装)について 各標準横断図に「粒状路盤工(下層路盤)」とあります。Ｃ－40を使用すると考えてよろしいでしょうか、具体的な材料をご教示ください。	共通仕様書１３－４－２に記載のとおりです。
10	入札公告(説明書)について 質問番号4について、アスファルト混合物価格の閲覧が無い場合、市販単価に高速代を加味した価格と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
11	特記仕様書23-15-3(3)について 稼働率の補正について、「土木工事積算基準 第7編 土工及び第19編 トンネル工を除く各編」について、標準稼働率 0.67とあります。つきましては、盛土工の標準稼働率をご教示願います。	現在内容を確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。