

## 質問事項に対する回答書

### (工事名)関越自動車道 六日町地区函渠工工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	11月4日	図面	219～223/272	発進仮設立坑計画図	注意書きに「仮設土留めの設計には、冬季の作業ドーム基礎の荷重は考慮されていないため、仮設土留め施工前に作業ドームの影響を考慮して再検討を行うこと。」と記載されています。冬季の作業ドームは必要になると考えていますが、その費用は、協議の対象になると考えてよろしいでしょうか、ご教示ください。	その通りお考えください。 特記仕様書8-2 冬季施工に記載の通り、現地状況等により雪寒仮囲い等の諸設備が必要となった場合は、設計要領(共通編)(北陸地方整備局 令和3年10月) 参考資料 3.雪寒仮囲い設計施工要領に基づき、監督員と協議するものとします。