

質問事項に対する回答書

(工事名)関越自動車道 六日町地区函渠工工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の 番号等	質問事項	回答
1	8月2日	図面	63/272	撤去工	図面右上の表「撤去工数量表」に記載のある各項目がどの位置にありどのような形状かをご教示願います。	閲覧資料 03_03_六日町ICランプ数量計算書 3-3-128~140をご確認ください。
2	8月2日	特記仕様書 様式-見積2	28~36	23-18 推進工 項目:推進工	アンダーパス技術協会「アール・アンド・シー工法技術資料・積算資料」4頁(添付ファイル)によると、「函体移動・据付け工」という項目があり、今回の工事でも当該工種に該当する函体縦・横移動工があります。特記仕様書、様式-見積2において、どの項目で計上すればよいでしょうか、ご教示ください。	・函体縦・横移動工の設備の設置に要する費用及び機械器具損料については特記仕様書23-18-3 種別 発進・到達台設置工に含めるものとしてお考え下さい。 ・函体縦・横移動工の設備の撤去に要する費用は特記仕様書23-18-3 種別 発進・到達台撤去工に含めるものとしてお考え下さい。 ・函体縦・横移動工の施工に要する費用については函体現場製作工に含めるものとしてお考え下さい。 なお、函体縦・横移動工については図面 106/272~111/272をご確認ください。