

質問書に対する回答

件名) 東京外環自動車道 美女木高架橋はく落対策工事

| No. | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 特記仕様書 1 7 - 5 断面修復工 | 断面修復工 A 1 及び A 2 の区分内容には「吹付け工法で」と記載されていますが、これは吹付け工法の限定という意味でしょうか？もしくは、定義に記載が御座います「吹付け工法又は左官工法により修復することをいう」の通り、小断面と大断面等々、吹付け工法と左官工法の併用で考えて宜しいのでしょうか？ | 特記仕様書 1 7 - 5 - 2 種別の区分内容に示すとおりです。 |
| 2 | 特記仕様書 1 7 - 3 現地状況の調査 | 「施工に先立ち対象構造物の事前処理（近接目視・打音調査）を実施し報告する」と記載されていますが、この事前処理とは、はく落防止対策影響範囲内で行う事前調査と同じ内容の事を指しているのでしょうか？ | 特記仕様書 1 7 - 3 に示す対象構造物の施工範囲内の事前処理（近接目視・打音調査）は、はく落防止対策影響範囲内で行う事前調査(事前処理(近接目視・打音調査)を含みます。なお、これに要する費用は関連する単価に含みます。 |