

質問事項に対する回答書

(工事名)関越自動車道 中子高架橋耐震補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の 番号等	質問事項	回答
1	9月8日	特記仕様書 工事工程表	P.4	7-2	冬季休止期間が設定されており、摘要欄に高速道路の交通規制を伴う工事とあります。また、工事工程表(概略工程表)の土樽PA-Bランプ橋の橋脚補強について、冬季休止期間は実線で表記されていますが、コンクリート打設の作業は可能と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書7-2に記載のとおり、高速道路の交通規制を伴わない施工は冬季休止期間においても作業可能です。
2	9月8日	特記仕様書	P.5	7-4	河川内の施工について期間が設定されていますが、その期間中に掘削や土留工の施工を行うと考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。