

質問書に対する回答

(工事名) 上信越自動車道 甘楽PA・スマートIC舗装工事

| 番号 | 質問箇所                                | 質問事項                                | 回 答   |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1  | 金抜設計書 13- (8) 漆青材散布工、特- (3) すり付け舗装工 | タックコート工の材料仕様は、すべて PK-4 と考えてよろしいですか。 | タックコートの材料仕様については、土木工事共通仕様書 13-7-2 に記載のとおり、JIS K 2208 (石油アスファルト乳剤) PK-4 の規格及び日本アスファルト乳剤協会 (ゴム入りアスファルト乳剤 PKR-T) の規格又はこれと同等以上のものとなります。 |
| 2  | 特記仕様書 11-3(2) 工事車両泥落し費              | 工事車両泥落し費における敷鉄板の供用期間をご教授願います。       | 工事車両泥落し費における敷鉄板の供用期間については、貴社の施工計画に基づき必要な期間をお考えください。   |