

質問書に対する回答

(工事名) 上信越自動車道 甘楽PA・スマートIC舗装工事

| 番号 | 質問箇所  | 質問事項   | 回 答   |
|----|---|--|---|
| 1  | 設計図(甘楽PA)   | 駐車場と歩道部(PA 施設部)の境界の円形水路施工後、駐車場側は現況舗装の高さまで復旧し段差のある状態で開放すると考えます。しかし歩道側について既設歩道の高さまで仮復旧が必要と思われるので復旧方法については設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。             | 駐車場と歩道部(PA 施設部)の境界の円形水路施工後は、設計図(甘楽PA) 28、29、30/80 に示すとおり既設歩道部まで路盤を施工する計画となります。  |
| 2  | 設計図(甘楽PA) 39/80 等   | 甘楽PAの施工の際、すり付け舗装撤去が生じますが、その際、路盤材を切削機にてAs舗装と同時に撤去すると考えます。しかし再資源化施設では砕石とAs廃材が混ざった物は受け入れないことから分別作業が必要と思われる。この分別に掛かる費用は設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。 | すり付け舗装の撤去に伴い発生する廃材の処分方法については、貴社の施工計画に基づきお考えください。<br>なお、積算上の条件明示としては特記仕様書17-2(2)に示すとおりであり、砕石とAs舗装の分別作業は不要と考えておりますので設計変更の対象とはなりません。 |
| 3  | 特記仕様書 24-13-2   | すり付け舗装工 アスファルトコンクリート基層工(t=hcm)について、基層用遮水性アスファルト混合物を使用することですが、開示された「アスファルトコンクリート混合物 合材等材料費」の中に該当するものはありません。基層用遮水性アスファルト混合物の単価を開示願います。             | アスファルトコンクリート基層工(t=5 cm)の単価を参照ください。  |
| 4  | 特記仕様書 26-1  | 補足事項に標識板のマスキングに関する項目がありません。設計に含まれているのであれば、マスキングの仕様をご教示願います。  | 標識板のマスキングは本工事には含まれておりません。   |
| 5  | 特記仕様書 24-5-1<br>設計図(甘楽スマートIC) 15/30<br>設計図(アクセス道路) 8/15 等 | 特記仕様書より、甘楽PAで使用される粒調砕石はM-40と考えますが、左記図面の標準横断図より、スマートICの新設路盤及びアクセス道路の粒調砕石はM-30と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。   | 特記仕様書24-5-1ではM-40の使用箇所を規定しています。M-30の使用箇所については設計図に示すとおりです。   |

|    |                   |   |   |
|----|-------------------|---|---|
| 6  | 設計図(甘楽 PA) 28/80  | 図面の材料表より、インターロッキングブロック舗装 A, B とも寸法が 300*300*60 となっています。従って、積算上、平板舗装と考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。 | 積算に関する事項についてはお答えできません。                                |
| 7  | 設計図(甘楽 PA) 5/80 等 | 標準横断図より、防護柵が舗装の中に設置されていることから、コア削孔は設計に含まれると考えてよろしいでしょうか、ご教示願います。                           | 土木工事共通仕様書 15-3-7 に示すとおり、コア削孔を含む防護柵の設置に必要な費用が含まれております。 |
| 8  | 特記仕様書 24-15-1     | 仮設防護柵工の撤去工について、仮設防護柵 A, B の m 当りの重量をご教示願います。  | 設計図書に基づき、貴社において算出ください。                                |
| 9  | 金抜設計書 番号 2        | 盛土工 A について、発生土を流用するのでしょうか、それとも購入土を使用するのでしょうか。購入土を使用するのであれば材質をご教示願います。                     | 土木工事共通仕様書 2-7 に示すとおりです。                               |
| 10 | 金抜設計書 番号 3, 4     | 用排水溝 PuL・0.30・0.30 と PuL・0.45・0.45 について掘削等、土工は発生するのでしょうか、発生するのであれば施工断面図等を提示願います。          | 設計図書及び用排水構造物標準設計図集No.101 に示すとおりです。                    |
| 11 | 金抜設計書 番号 11, 12   | 集水ます A, B について、蓋は含まれるのでしょうか。含まれる場合、蓋の仕様をご教示願います。  | 設計図書及び用排水構造物標準設計図集No.302、303 に示すとおりです。                |