

首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～坂東IC間舗装工事

| 番号 | 質問箇所     | 質問事項  | 回答  |
|----|----------|---|---|
| 1  | 床版防水工    | 11月22日の訂正公告の設計図・久喜白岡JCT～幸手ICの24/89により床版防水工B施工箇所の端部処理について数量が明示されました。この端部処理はグレードⅡに適合する仕様であるので、床版防水工BのグレードⅠの費用に追加されると考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 | そのとおりお考えください。<br>舗装施工管理要領Ⅲ3-5-(2)に記載のとおり、床版防水層(グレードⅠ)において端部防水層はグレードⅡによる施工となります。 |
| 2  | 路面標示消去工B | 路面標示消去Bで消去する既設路面標示の側線はペイント式でしょうか、もしくは突起型路面標示でしょうか、ご教示願います。  | 特記仕様書25-13について誤りがありました。<br>なお、上記については交付図書を訂正いたします。                              |
| 3  |          |   |   |
| 4  |          |   |   |