

**質問書に対する回答**  
**首都圏中央連絡自動車道 多古北工事**

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	入札公告(説明書) 3-1.競争参加資格 (5) ①同 種工事  特記仕様書 4-2 配置技術者の工事経験	同種工事の施工実績「b)施工深度6m以上ある深層混合処理工の工 事」、配置予定技術者の工事経験「b)施工深度3m以上ある深層混合処 理工の工事」について、以下の点をご教示願います。 (1)「深層混合処理工」について、「機械攪拌式」および「高圧噴射式」のい ずれも「深層混合処理工」の施工実績・工事経験に該当すると考えてよろ しいでしょうか。 (2)「深層混合処理工」について、バックホウタイプのベースマシンの先端 に攪拌翼を装備し、改良材スラリーを噴射しながら地盤改良を造成する工 法(パワーブレンダー工法、WILL工法等)も「深層混合処理工」の施工実 績・工事経験に該当すると考えてよろしいでしょうか。	(1)(2)そのとおりお考えください。