

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 多古北工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	図面 軟弱地盤対策工 p.32/50本線載荷盛土横断面 (3)	横断面図STA.95+40の盛土内に「砂質土」の表記があります。載荷盛土部分の盛土については盛土材として砂質土を指定するものでしょうか。ご教示願います。また、砂質土を指定する場合、砂質土で盛土を行うべき範囲についてもご教示願います。	載荷盛土部分の盛土については盛土材として砂質土を指定するものではありません。 なお、載荷盛土部分の盛土材については、閲覧資料 数量計算書 2-4をご確認ください。