

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 成田南工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図面 川上橋 図面番号 1	「設計図 川上橋 図面番号 1 川上橋全体一般図」について、設計条件に記載された材料(コンクリート $\sigma_{ck}=36\text{N/mm}^2$ 、 $30\text{N/mm}^2$ 、 $24\text{N/mm}^2$ )について、呼び強度の他の「セメントの種類、水セメント比など」の指定事項があればご教示願います。	共通仕様書8-2-3及び特記仕様書22-14に示す使用構造物に基づきお考えください。