

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 成田南工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
5	金抜設計書の単価番号12、構造物裏込め工 裏込め工B、工事図面 溝渠工 120/136, 128/136	管渠工3箇所+函渠工3箇所の裏込め工B+B1数量が25,310m ³ になっていますが、管渠工のSTA25+60とSTA30+60の2か所の管渠脇は埋戻しA2で管渠上60cmは埋戻しA1で積算計上するべきと思われます、またそこから現地盤までの埋戻し数量が未計上なのではと思われます、ご確認をお願いします。	12月2日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 設計図 溝渠工、金抜設計書について、誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。