

質問書に対する回答  
首都圏中央連絡自動車道 高谷川高架橋(鋼上部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書22-9-1 鋼構造物の架設方法	特記仕様書22-9-1の表では第1高架橋から第5高架橋の架設工法の欄に、トラッククレーンペント工法(クローラクレーン、トラッククレーンペント工法)と記載されていますが、これは桁架設時について記載されており、合成床版の架設については適用されないと判断してよろしいでしょうか。ご教示願います。	その通りお考えください。