

質問書に対する回答

件名) 東北自動車道 羽生PA受配電設備更新工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図 図面番号27 羽生IC直流電源設備機器外形図(更新後)、35 館林IC直流電源設備機器外形図(更新後)	・直流電源設備の回路図の交付と、既設メーカーおよび型番を教えてください。 ・蓄電池監視装置(子機・親機共)の既設メーカーおよび型番を教えてください。	直流電源設備の回路図は、設計図 図面番号24及び32に記載の通りです。 また既設メーカーにより今回の仕様に影響はないものと考えます。 蓄電池監視装置は、既設はありません。