

質問事項に対する回答書

(件名)北陸自動車道 R4上越管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	11月2日	特記仕様書	42~43	25-20	防護柵補強工 支柱設置工Aにおいて 支柱地際の防錆は考慮しない見積でよいですか	特記仕様書25-20-4施工に記載のとおりです。『土木工事共通仕様書 15-3-4防錆処理』記載のとおり、防護柵標準図集をご確認下さい。 なお、地際部支柱防錆は溶融亜鉛メッキあるいはそれと同等以上の処理を想定していますが、現地踏査の結果めっき処理に加えて他の防錆材料等により地際部周辺の防錆強化が必要となる場合は協議の対象になるものとお考え下さい。
2	11月2日	特記仕様書	42~43	25-20	防護柵補強工 ブラケット設置工Aにおいて 設計図面では標準型ですが、見積は耐雪型のブラケットで見積もらなくてよいですか	特記仕様書25-20-2種別 ブラケット設置工A 区分内容『4.5×70×31×300のブラケット』を『6×120×31×300の耐雪型ブラケット』に変更します。 また、図面71/173 ブラケット構造図を変更致します。 後日、訂正公告を確認願います。