

質問書に対する回答
件名) 首都圏中央連絡自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 19-8-3 (2) 舗装廃材の処 理について	特記仕様書19-8-3- (2) において既設床版防水材の運搬処理費用は単価項目に 含むとありますが、既設床版防止材はシート系、塗膜系のどちらになります か。	既設床版防水材の運搬処理費用は、特記仕様書19-8-3 (2) に 示すとおり、建設混合廃棄物として最終処理するものとお 考えください。