

質問書に対する回答
件名) 首都圏中央連絡自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P.17 19-3-3 種別 レベリング工 B	調査後の仮舗装において、7.5cmの舗設は1層仕上げでしょうか？ご教授願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
2	設計図面 2/116～5/116 数量総括表 (1)～(4)	橋梁部の設計幅員について、W=3.700は標準施工横断図の中小橋・長大橋断面図に記載がありません。 この幅員は間違っているのでしょうか？正解の場合はどこまでの幅員を指しているのでしょうか？ご教授願います。	設計図2/116～5/116の数量総括表(1)～(4)に示す橋梁部の設計幅員のうち、W=3.700mは既設の床版防水がある橋梁の施工幅員（車線幅員3.5m＋外側線0.2m）を示したものであり、それ以外は橋梁の全幅員を施工するものです。
3	特記仕様書 P.26 19-7-1 種別及び配置 配置時間	交通監視員、交通誘導警備員について、配置時間と基地から現場までの移動時間が必要ですが移動時間は配置時間単価に含まれてますでしょうか？ご教授願います。	積算内容に関する質問はお答えできません。 貴社の施工計画に基づきお考えください。