

質問書に対する回答
件名) 首都圏中央連絡自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	図面 62/116 及び レベリング工 C (鋼床版)	橋梁部 (鋼床版) におけるレベリング、鋼床版プライマー塗布に際し、路面切削及び残アスファルト合材等の取り除き完了後に既存塗膜の劣化による素地調整は不要と解釈してよろしいでしょうか。 ご教示をお願いします。	そのとおりお考えください。