

質問書に対する回答

件名) 関越自動車道 所沢IC遠方監視制御設備更新工事

質問 番号	入札説明書 図面等の番号	質問内容	質問回答
1	図面番号8 新座 TB 電気室・通信機 械室機器配置配線 図(更新)	配線系統図にて、IG子局設置に伴い付属ケーブルをVDFまで配線 します。 VDF側の付線箇所は、既存の端子台を流用する考えで良いのかご 教授お願いします。	そのとおりお考えください。