

質問に対する回答について
工事名) 仙台東部道路 仙台東部高架橋塗替塗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	安全衛生保護具について 呼吸用保護具として、吸収管はお見込みで しょうか。 お見込みの場合、1人・日当たり何缶をお見 込みかご教示ください。	吸収缶は見込んでおりません。
2	廃塗膜処分 塗膜剥離剤について 塗膜剥離剤を保管するドラム缶、ペール缶 の購入費用はお見込みでしょうか。	廃塗膜の処分に必要となる資機材は、「廃塗膜処 分」の単価に含みます。
3	廃塗膜処分 1種ケレン(一般部・特殊部) について 1種ケレンを保管する土嚢袋、ドラム缶、 ペール缶の購入費用はお見込みで しょうか。	廃塗膜の処分に必要となる資機材は、「廃塗膜処 分」の単価に含みます。
4	廃塗膜処分 1種ケレン(支承部)について 1種ケレンを保管するドラム缶、ペール缶 の購入費用はお見込みで しょうか。	廃塗膜の処分に必要となる資機材は、「廃塗膜処 分」の単価に含みます。