

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 多古南工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書P52 25-6 材料調達に伴う変更	対象となる材料として「C-40」が笠間産と記載されていますが、粒度調整路盤工の材料「M-40」は、記載されていません。 「M-40」は対象では無いのでしょうか、ご教示下さい。	M-40の調達地域についての指定はありませんので、貴社の施工計画に基づきお考えください。