

質問事項に関する回答書

(件名)関越自動車道 山本山トンネル覆工補強工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月16日	契約参考図書	1/9	交通規制工	車線規制(昼夜連続)に記載されているカッコ内の数字は連続規制の日数と考えてよろしいでしょうか。	契約参考図書については、表紙に記載のとおり、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は答えできません。
2	12月16日	契約参考図書	1/9	地下水対策工	地下水対策工は、交通規制工と合わせて、率計上項目に含まれる内容と考えてよろしいでしょうか。	契約参考図書については、表紙に記載のとおり、受注後に協議を開始する項目であるため、内容に関する質問は答えできません。
3	12月16日	設計図	6/47他	覆工補強工A	炭素シートの貼り付け面積に、設備周辺への増し貼りは含まれているか。	増し貼りについては、含まれていないものとお考え下さい。 なお、現地踏査の結果増し貼りが必要となる状況が確認された場合は監督員に協議願います。
4	12月16日	特記仕様書	23	24-4-4(6)	「外装材施工時にカッター交差部の溝の充填を…」とあるが外装材とは本工事にて取付けるものか確認したい 工事仕様の確認のため。	外装材については、溝切工Aにおけるプライマー及び仕上材を示しており、本工事にて取付けるものとお考えください。 なお、材料、仕様等については、図面10/47, 23/47, 29/47, 34/47, 39/47に記載された溝切工Aの内容のとおりお考えください。