

回答様式

契約件名	東北自動車道 みちのく橋床版取替工事
------	--------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 25-25 床版の詳細設計	<p>特記に示されている詳細設計項目は、床版・壁高欄およびそれらに設置する付属物に関するもののみであり、既設鋼桁，支承，下部工の設計に関する記述はありません。</p> <p>既設鋼桁，支承，下部工については、共通仕様書 1-5 に基づく照査のみを行うという理解でよろしいでしょうか。</p>	そのとおりです。
2	特記仕様書 25-25 床版の詳細設計	<p>特記には詳細設計対象として、みちのく橋（上下線），夕狩橋（上下線），鬼怒川橋（上り線）とありますが、公告図書の発注図面には鬼怒川橋に関する情報がありません。</p> <p>鬼怒川橋に関する情報（図面等）の開示をお願いいたします。</p>	設計図 参考図の『鬼怒川橋 平面図（参考図）』及び『鬼怒川橋 橋梁一般図（参考図）』をご参照ください。
3	特記仕様書 25-25 床版の詳細設計	<p>特記によると床版の詳細設計 C, D, E は「基本設計なし」となっております。これらは 基本設計＋詳細設計相当の業務であるという理解でよろしいでしょうか。</p>	詳細設計を実施するもとなります。

4	特記仕様書 4-2 配置技術者の工事経験	工事経験として、固定支保工架設による新設工事は含まれていると考えてよろしいでしょうか。	プレキャストPC(PRC)床版又は場所打ちPC(PRC)床版による床版の新設又は取替を実施した工事、又は、PC 上部構造をプレキャストセグメント工法により新設した工事の工事経験では、架設方法に関する要件については定めておりません。
5	入札公告(説明書)第3 3-1(5)同種工事の施工実績について	同種工事 a) 施工実績には、固定支保工架設による新設工事は含まれていると考えてよろしいでしょうか。	プレキャストPC(PRC)床版又は場所打ちPC(PRC)床版による床版の新設又は取替を実施した工事、又は、PC 上部構造をプレキャストセグメント工法により新設した工事の施工実績では、架設方法に関する要件については定めておりません。
6	特記仕様書 25-25 床版の詳細設計	特記 25-25-3 (3) に示されている床版の詳細設計の条件表には、みちのく橋(上り線) A1~P3, P6~A2 の設計類似区分が示されておりません。みちのく橋(上り線) A1~P3, P6~A2 の設計類似区分をご提示願います。	みちのく橋(上り線) A1~P3及びP6~A2は設計対象外となります。