

質問事項に関する回答書

(件名)関越自動車道 土樽PA融雪設備更新工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月24日	設計図	D-02,D-03	散水工 TA,TB,TC,TE,TF	散水工TA～TFにおいて、コンクリートはつり時に周囲の路盤や舗装を痛める恐れがあるのでコンクリートカッター深さは、路面～コンクリートの下端までの深さとして考えますので、参考見積に含んでよろしいでしょうか。あるいは図面通り見積した上で変更協議の対象にしていただけますでしょうか。	コンクリートカッター深さは、設計図のとおりとします。なお、条件変更等が発生した場合には、工事請負契約書第18条記載のとおり、変更協議の対象とします。