

質問に対する回答書
件名) 上信越自動車道 高崎管内橋梁補修工事

No	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P13	貸与品の標識車は1台と考え、高速道路上の規制を2箇所行う場合は、規制車の貸与は1台のみという理解でよろしいでしょうか。また、工事期間中に1受注者で2箇所の高速道路上の規制は可能でしょうか。	貸与可能な標識車は1台です。 高速道路上の規制を2箇所で行う場合は、標識車は2台必要です。 また、工事期間中に受注者が2箇所の規制を行う場合は、別途受注者の負担で規制に必要な機材等を準備する必要があります。
2	特記仕様書 P13, 29, 34	「ウォータージェット工法による表面処理工やはつり工は水道水を使用すること。」とありますが、P13の工事用材料に関する事項の連絡等施設内の設備からの取水は水道水という理解でよかったですでしょうか。また、水道水と指定している理由をご教示願います。	連絡等施設内の設備からの取水は水道水です。 また、水道水としてしているのは、品質を確保するためです。
3	特記仕様書 P15	高速道路上の交通規制を行う場合に受注者に求める資格などはございますか。	共通仕様書1-25-8保全安全管理者に示す通り、保全安全管理者を定めて設置してください。
4	特記仕様書 P16 工事車両の休憩施設について	今回の工事では連絡施設内の設備は休憩時や規制前の集合場所として貸与はされないということで、別途集合場所や休憩場所は受注者で準備を行う必要があれい、参考見積もりにも反映させる必要があるとの理解でよろしいでしょうか。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
5	特記仕様書 P21	今回の工事では業務用プレートは、受注者で準備する交通規制の設置、撤去に関わる資材運搬車と発注者から貸与される標識車のみの理解でよろしいでしょうか。また、週間工程会議などのために移動に使用する車や工事のために使用する車両は対象外という理解でよろしいでしょうか	そのとおりお考えください。
6	特記仕様書 P23	「現況の遊間量及び設計延長の測定を行い、設計図書を照査するものとする。」とありますが、こちらの照査については技術者の資格など条件はございますか。	本設計図書の照査を行う技術者の資格条件はありません。

7	⑤工事工程表	<p>冬季期間も施工を行うこととなっていますが、気温の低下により、断面修復やはく落防止等の作業が出来ない可能性があります。今回の見積活用方式のための参考見積書については冬季期間も施工可能なものとし、積算を行うという理解でよろしいでしょうか。</p>	貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上してください。
8	入札公告 P9 4-6. 技術提案書の採否の確認等	<p>技術提案の採点方法ですが、評価項目①と②のそれぞれの技術提案1、2に対して採点するということで、それぞれの最高点が7.5点であり、その合計が30点という理解でよろしいでしょうか。</p> <p>例えば評価項目①に対して技術提案1のみの提出で、技術提案2がない場合は評価項目①の評価点は7.5点という理解でよろしいでしょうか。</p>	そのとおりです。
9	入札公告 P7 4-3. 技術提案書の作成	<p>ページ数の限度はA4判1枚（片面）としていますが、評価項目の資料などを2枚目以降に添付することは可能でしょうか。</p> <p>また、2枚目以降の用紙はA4判1枚（片面）という理解でよろしいでしょうか。</p>	技術提案書のページ数の限度はA4判1枚（片面）です。
10	入札公告 P7 4-3. 技術提案書の作成	<p>技術提案書の文字の大きさは10ポイント以上となっていますが、図表の部分についてはこの限りではないとの理解でよろしいでしょうか。</p> <p>また、評価項目①と②の記載する量が違う場合や技術提案1と2の記載量が違うは、枠線の高さを上下させてもよろしいでしょうか。</p>	<p>図表に示す文字の大きさの定めはありませんが、認識可能な大きさとしてください。</p> <p>また、評価項目①と②の記載する量が違う場合や技術提案1と2の記載量が違う場合は枠線の高さを上下させても構いません。</p>