

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 草水高架橋(PC上部工)工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	12月24日	草水高架橋基本詳細設計 小松上の沢橋 上部工数量計算書	1ページ	§ 1. 数量 総括表	項目に床版防水がありますが、工事費に含まれていますでしょうか。含まれている場合には、金抜設計書 単価表において、どの番号・項目で計上すればよろしいでしょうか、ご教示ください。	床版防水は別途工事にて実施するため、本工事の対象外です。
2	12月24日	設計図	56/72 57/72	小松上の沢 橋 排水ま す詳細図	以下の図面での引出し寸法の<>内数字は何を表すのでしょうか。この寸法の排水ます が別途あるということでしょうか。ありの場合には、寸法別のますの箇所数をご教示ください。 (その1):中段左端側面図の引出し寸法280<510> (その2):中段中央側面図の引出し寸法293<523>	<>内は近隣の橋梁における寸法です。本工事では<>のつかない寸法を設計値として 使用します。
3	12月24日	設計図	79/99 80/99	草水高架橋 排水ます詳 細図	以下の図面での引出し寸法の<>内数字は何を表すのでしょうか。この寸法の排水ます が別途あるということでしょうか。ありの場合には、寸法別のますの箇所数をご教示ください。 (その1):中段左端側面図の引出し寸法280<510> (その2):中段中央側面図の引出し寸法293<523>	<>内は近隣の橋梁における寸法です。本工事では<>のつかない寸法を設計値として 使用します。