

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 草水高架橋(PC上部工)工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月4日	図面	94/99、 95/99		支保工計画図が【参考図】として提示されていますが、支保工の構造については任意仮設で変更可能との認識でよろしいでしょうか。	その通りです。なお、支保工の構造の変更に伴う金額の変更は行いません。
2	1月4日	図面	94/99		支保工計画図に破線で示されている桁下空間の範囲を侵さない範囲については、道路管理者との協議は不要と考えるよろしいでしょうか。	現時点では桁下空間の範囲を侵さない範囲については、道路管理者との協議は不要です。 協議の必要が生じた場合は、発注者が道路管理者と協議いたします。
3	1月4日	図面	94/99		支保工計画図に破線で示されている桁下空間の以外に、支保の架設範囲に制限等がありますでしょうか。	河川に影響を与える範囲にベントの設置等を行う場合は協議が必要になります。