

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 草水高架橋(PC上部工)工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月19日	金抜設計書	3ページ	番号4 コンクリート P2-2	コンクリートP2-2の規格は、40-8-25Hでいいでしょうか、ご教示ください。	共通仕様書8-2-3に示すとおりとなります。
2	1月19日	金抜設計書	3ページ	番号5 コンクリート P3-2	コンクリートP3-2の規格は、36-8-25Hでいいでしょうか、ご教示ください。	共通仕様書8-2-3に示すとおりとなります。
3	1月19日	設計図	1	小松上の沢 橋 架設概要 図【参考 図】(その2)	当該図面の下方に、概算数量として、盛土、コルゲート管、河道内の数量が記載されております。これらは、工事費に含まれていますでしょうか。含まれる場合には、金抜設計書の番号または割掛対象表参考内訳書のどの項目で計上すればよいか、ご教示ください。	当該図面にて()で示す項目は別途工事にて実施するため、本工事の対象外です。
4	1月19日	閲覧資料 REPORT22 #3 計画概要書	40、43~46 ページ	§ 5.支保工	碎石置換数量および基礎コンクリート数量の記載があります。これらの撤去費も割掛対象の支保工基礎費に含まれていますでしょうか、ご教示ください。	当該箇所はⅠ期線施工資料による地耐力の許容値を想定しているため、現時点では碎石置換を含んでいません。 なお、コンクリート基礎の撤去費は支保工基礎費にて計上しています。