

質問事項に対する回答書

(件名)磐越自動車道 草水高架橋(PC上部工)工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	3月10日	設計図	69/72から 70/72	小松上の沢橋 架 設概要図【参考 図】	参考図では桁下での製作となっておりますが、盛土及び施工ヤードの整地等は施工済での引き渡しでしょうか。また、現状引渡しの場合は、設計変更対象でしょうか。	小松上の沢橋図面70/72に記載のとおり、施工ヤードの盛土は別途工事にて実施します。なお、現状引渡しとなった場合は設計変更の対象となります。
2	3月10日	設計図	69/72	小松上の沢橋 架 設概要図【参考 図】	A1橋台の背面部の土工は、上部工の施工開始時期には施工が完了していますでしょうか。完成時期を教えてください。	特記仕様書9-2に記載している着手時期までに完了している予定です。