

## 質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 日立トンネル（上り線）補強工事

No.	質問事項	回答
1	特記仕様書13-4 光通信ケーブル等損傷事故防止対策の一環として添架されるメタル通信ケーブル・電源ケーブル・移動通信ケーブルの防護を実施する事を計画しますが、対象範囲は覆工補強工を施工する範囲でよろしいでしょうか。ご教授をお願いします。	光通信ケーブル等損傷事故防止対策が必要な範囲は、トンネル覆工の補強及び各種補修工の施工において近接する範囲の全てが対象となります。
2	特記仕様書13-4 光通信ケーブル等損傷事故防止対策の一環として添架されるメタル通信ケーブル・電源ケーブル・移動通信ケーブルの防護を実施する事を計画しますが、ケーブル防護の方法としては、エポキシ樹脂の飛散等を防護する為、ケーブル・ケーブルラック・支持金具等を防炎シートで包み込みテープにて固定する方法での防護を想定してよろしいでしょうか。ご教授をお願いします。	御社の施工計画に基づきお考えください。
3	特記仕様書13-4-3 トンネルに添架されるメタル通信ケーブル・電源ケーブル・移動通信ケーブルの条数や形状等がわかる管理用図面の貸与は入札前に可能でしょうか。また貸与できない場合、条数や形状を明示して頂くことはできますでしょうか。ご確認をお願いします。	設計図49/247、56/247～78/247に基づきお考えください。なお、光通信ケーブル等管理用図面は契約締結後に貸与します。
4	特記仕様書13-5 特記仕様書に明記されている通り、光通信ケーブル等の防護に係る費用について諸経費に含むと考えてよろしいでしょうか。ご教授をお願いします。	そのとおりです。
5	拡大型指名競争入札の公表 6. 入札・開札に関する事項1(3)(4)提出書類 「参考見積書（様式3-1～3-3）【1部】参考見積書（様式3-1～3-3）をMicrosoft Excelにて作成し、保存した電子記録媒体（CD-R）【1部】」と記載があります。交付図書として頂いている様式集の電子データは Microsoft Wordとなっていますが、Microsoft Wordを活用する事は可能でしょうか。ご教授をお願いします。	参考見積書（様式3-1～3-3）はMicrosoft Excelにて作成してください。