

質問書に対する回答

件名) 常磐自動車道 日立トンネル(上り線) 補強工事

No.	質問事項	回答
1	<p>特記仕様書「20-8-3 炭素繊維シート表面仕上工 材料」および「設計図49/247」炭素繊維シート表面仕上工の材料について、特記仕様書に示される「構造物施工管理要領 III-7-1-6」には「仕上り厚さ 1mm以上」と記載されています。一方、訂正交付図書の「設計図49/247」には、材料の標準使用量として「仕上塗装（下塗り）0.2kg/m²・仕上塗装（上塗り）0.16kg/m²」と記載されています。設計図に示される塗布量では「仕上り厚さ 1mm以上」は満足できないと考えますが、『仕上り厚さの規定は設けない』という考えでよろしいでしょうか。</p>	<p>1月28日付けの質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 炭素繊維シート表面仕上工Aは塗料による仕上げとします。 特記仕様書20-8「炭素繊維シート表面仕上工」の記載を修正いたします。 上記については交付図書を訂正いたします。</p>