

## 質問書に対する回答

件名)常磐自動車道 三郷JCT～柏IC間電気設備工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書34ページ ・3-14-3 機器仕様 (7) IP伝送部[IPモデム] (タイプ1、タイプ2) ②端末側 ③ポート数	IPモデムの端末側のポート数が2ポート以上の指定となっていますが、1ポートで検知器内部の接続が可能な場合、1ポートのIPモデムを選定してよろしいでしょうか。(2ポート目が保守用途の場合、選定予定のIPモデムには別途保守用のポートがあるため、保守用途としての2ポート目は不要になります。)	特記仕様書記載の通りとします。
2	特記仕様書34ページ ・3-15 IPモデム (交通量計測設備) (2)端末側 ③ポート数	IPモデムの端末側のポート数が2ポート以上の指定となっていますが、IPモデムの1ポートは通信機械室のL2-SWなどと接続するため、前項の車両検知器用IPモデムと同様1ポートのIPモデムを選定してよろしいでしょうか。(2ポート目が保守用途の場合、選定予定のIPモデムには別途保守用ポートがあるため、保守用途としての2ポート目は不要になります。)	特記仕様書記載の通りとします。