

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支社長 長内 和彦

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 旭川管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	アスファルト舗装改良工の舗設完了後に行う仮路面標示工（常温系塗料、5 cm）は、項目番号21～31 路面標示工にそれぞれ計上されているのでしょうか。また、仮路面標示工の費用計上が無い場合、アスファルト舗装改良工の舗設後に路面標示なしにて解放を行い、その後、貴社土木工事積算基準【12-4-4 日当り標準施工量】に記載の施工数量を確保した上で施工と考えさせていただいて宜しいでしょうか。ご教示願います。	切削オーバーレイ工を施工した後、規制解放前に路面標示工を施工する計画となっている為、仮路面標示工は計上しておりません。

以上