

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P25 仮橋工Fの存置工について	設計数量は 150日であり、23-8-2種別には、KP7支持杭の本工事計上期間は11ヶ月(330日)となっています。どのように計上すればよいでしょうか。ご教示願います。	特記仕様書23-8-2に示すとおり、仮橋工Fの本工事における設置期間は5.0ヶ月(150日間)です。なお、KP7の支持杭のみは、特記仕様書の同項目に示すとおり、本工事の設置期間は11.0ヶ月(330日)となるとお考え下さい。