

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 23-2 構造物掘削 特殊部A(AD1)	特殊部(AD1)の埋戻しは、I期線高架下からの運搬・敷均し・締固めとありますが、裏込め工Aおよび地下排水は今回工事の対象に含まれないと考えてよろしいでしょうか。	その通りです。