

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(下部工)西工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
3	設計図面 154/200 P20橋脚 鋼管杭詳細図	鋼管杭の1本当り長さが37mで16本なので1基当り長さは592mになりますが、設計図面1/200 数量総括表には740mとの記載が有ります、1基当り592mを正とし、合計数量は14,279.5mから14,131.5mを正として宜しいでしょうか、ご教示下さい。	3月24日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 金抜設計書及び図面に誤りがありました。 PD20における鋼管杭工 鋼管杭φ800の数量は、正しくは「592」となり、鋼管杭工 鋼管杭φ800の契約数量は、正しくは「14,132」となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。