

質問事項に対する回答書

(工事名)北陸自動車道 高瀬橋(下り線)床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	2月18日	特記仕様	54	28-31-3	特記記載の「…必要なすべての設計を行うものとする」のすべての設計には、施工条件の変更、施工方法の変更及び死荷重の増加より発生する下部工の設計照査又は詳細設計が含まれていないと考えてよろしいでしょうか？ご教示願います。	そのとおりです。 ただし、施工条件の変更、施工方法の変更及び死荷重の増加等により監督員が必要と判断した場合、下部工の設計照査及び詳細設計を追加する場合があります。