

質問に対する回答について  
工事名) 秋田自動車道 山内トンネル工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	<p>御社におかれましては、現時点で遠隔立会に関する規定はないという認識ですが、岩判定や立会検査を遠隔で実施する提案は評価の対象となるでしょうか？もしくは、提案として認められないのでしょうか？</p> <p>ご教示のほど、よろしくお願いいたします。</p>	<p>受発注者双方の生産性向上に質する技術提案であれば評価対象となります。</p>
2	<p>特記仕様書 10-2 冬季休止期間の表、コンクリート関連の作業とは、トンネル覆工コンクリートは含まれないと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>特記仕様書 10-2 冬期休止期間に示す「トンネル工事」とは、特記仕様書 12-1-2 工程表のトンネル工に示す項目のうち、トンネル内における作業（濁水処理工、フリッカ設備工を含む）が対象となります。従いまして、「コンクリート関連の作業」には覆工コンクリートは含まれません。</p>