

首都圏中央連絡自動車道 つくばスマートIC工事

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|------------------------|---|--|
| 1 | 【橋梁上部工 13/25 伸縮装置詳細図】 | 本工事では橋面上の舗装は含まれておりませんが、遊間プレート上のバインダー樹脂及び伸縮メッシュの設置は本工事に含まれるのでしょうか。 | 橋梁上部工設計図13/25に示すとおり、遊間プレート上のバインダー樹脂及び伸縮メッシュの設置については、金抜設計書47伸縮装置M2に含まれます。 |
| 2 | 【特記仕様書 P20 24-2-1 (2)】 | 特記仕様書記載の緩速施工区間に補強土壁工がありますが、補強土壁の巻き出しについても緩速施工の基準が適用されるのでしょうか。 | 特記仕様書24-2-1(2)に示すとおり、補強土壁工の施工区間についても、緩速施工の範囲となるため、緩速施工で行うものとお考えください。 |