

質問書に対する回答
首都圏中央連絡自動車道 国道296号インターチェンジランプ橋(鋼上部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	セッティングビームの材料費等について	<p>Aランプ、Bランプともに数量計算書に重量は計上されていますが、単価表および割掛対象表に該当する記載が見当たりません。</p> <p>当該項目の材料費および製作費は、どこに計上されているのかご教示願います</p> <p>また計上されていない場合、監督職員と協議の上、設計変更の対象になると考えて宜しいでしょうか？</p>	セッティングビームの材料費等については、共通仕様書10-9-4に示すとおり、鋼橋の架設の施工に要するすべての費用に含まれます。
2	現場溶接箇所について	<p>継手箇所が全て現場溶接となっています。</p> <p>この継手部分の構造は詳細設計において変更可能と考えて宜しいでしょうか？</p> <p>もしくは景観等の観点から、変更は不可能なのでしょうか？ご教示願います</p>	監督員が必要と認めた場合、変更可能とお考えください。