

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 花巻PAスマートIC舗装工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	用・排水溝 Vs [^] (D)・0.30・0.50(F)(K)について 設置箇所が、下り線 STA. 0+20.48(L)~STA. 0+25.91(L)の道路横断箇所となっていますが、(舗装編)詳細図(25/30)は縦断用の側溝となっています。横断用としなくて宜しいのでしょうか。又、図面と材料表で基礎の厚さが異なっています。どちらが正しいのでしょうか。	Vs [^] (D)・0.30・0.50(F)(K)について、下り線 STA. 0+20.48(L)~STA. 0+25.91(L)は設計図(舗装編)平面図(6/30)に示す通り、道路横断箇所ではないため、縦断用の側溝です。また、基礎材の厚さについては t=100 であり、材料表が正となります。詳細については、訂正公告をご確認ください。
2	交通規制工について 各交通規制図に、『受注者が準備するもの』として『予告警戒標識』をテープ一部に『一式』との記載がありますが、『一式』の内訳が不明です。一式の内訳を明示願います。	予告警戒標識の内訳について、テープ一部より 1500m手前及び、規制終了箇所の9枚となります。また、予告警戒標識は「受注者が準備」ではなく、「貸与」が正となります。詳細については、訂正公告をご確認ください。
3	PA内の用・排水溝、用・排水管について 図面(17, 18, 36/46)の数量表・材料表に舗装復旧工が記載されていますが、切削オーバーレイ工 KIIA と二重計上となっていないのでしょうか。御確認願います。	各図面の断面図に記載の切削オーバーレイ工 KIIA は、用排水溝等の施工範囲外のことを記載しているものです。切削オーバーレイ工 KIIA の数量は舗装復旧工の数量が控除されているため、二重計上にはなっていません。
4	貸与品に関する事項で、表の中に標識車の記載が無いですが、設計図の通り貸与して頂けるのでしょうか。又、予告標識は全て受注者準備ですか。	標識車については、設計図に示す通り、「貸与」となります。また、予告警戒標識は「受注者が準備」ではなく、「貸与」が正となります。詳細については、訂正公告をご確認ください。

5	9月末時点では、ランプ内100mだけの引渡しでしょうか。	特記仕様書 8-2 工事着手可能時期に記載の施工箇所について、 上り線 STA. 0~STA. 2+26.7、 下り線 STA. 0~STA. 2+96.8 が対象箇所となります。 上記以外の施工箇所の制約はございません。詳細については、訂正公告をご確認ください。
6	着手可能時期(令和4年9月上旬)の時点で、土工事が完了しPA内への資機材搬入は工事が完了したランプを使用か、それとも本線からの資機材運搬の計画でしょうか。	貴社の施工計画に基づき、お考え下さい。
7	盛土工B(K)は現場発生土及び隣接工事よりとあるが、SIC内のどこかにストックされているのでしょうか。 (積み込み・運搬は今回工事で計上されていますか)	R4.3.28 ①「質問書に対する回答」番号3をご確認ください。
8	概略工程表に有りませんが「変更及び追加事項」で通信管路等の変更時期はいつ頃の予定でしょうか。	通信管路等の変更時期については、関係機関と協議中のため、契約後、追加の場合は、発注者より指示致します。
9	建築工事との工程重複が有りますが、作業スペース・資機材置き場等の制約を受けるのでしょうか	本工事と建築工事の施工計画書が提出された後、調整を行います。
10	共通仮設費の補正について補正は、一般交通影響あり(1)と解釈して宜しいでしょうか。	共通仮設費の補正について、「2車線以上(片側1車線以上)かつ断面交通量が5,000台/日以上の車道」となります。 詳細については、訂正公告をご確認ください。
11	特記仕様書(総則編)P13 現場環境改善費については対象工事ではないと解釈して宜しいでしょうか。	特記仕様書 17-1 現場環境改善に関する事項に記載の通りです。

12	<p>特記仕様書 工事細部編（管理事業） P14</p> <p>交通規制工休憩施設規制 A, B の実働時間が 9 時間を超え 10 時間以上と記載されておりますが、配置時間 6 時間から 20 時までの 14 時間を実働時間と考えるよろしいのでしょうか？ ご教授願います。</p>	<p>配置時間 6 時間から 20 時までの 14 時間が実働時間です。</p>
13	<p>特記仕様書 工事細部編（管理事業） P15</p> <p>夜間巡回ですが、交通規制工休憩施設規制 A, B も規制設置中の夜間巡回は必要と考える宜しいのでしょうか？ ご教授願います。</p>	<p>休憩施設規制設置中の夜間巡回は不要です。</p>