

首都圏中央連絡自動車道 飯沼川高架橋(鋼上部工)東工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	設計図面① 飯沼川高架橋(下り線)数量総括表	鋼構造物の製作-製作材料費(スタッドジベル)で、PD43-PD50のスタッド重量が5.525tと記載されていますが、成果品数量等から7.525tではないかと思われる。ご確認をお願いします。	6月29日付け質問書に対する回答②において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 金抜設計書及び設計図面に誤りがありました。 上記については交付図書を訂正いたします。
2			
3			
4			
5			
6			