

質問書に対する回答

件名) 横浜横須賀道路 京浜管内舗装補修工事

No.	質問箇所	質問事項	回答
1	特記仕様書 P19	特記仕様書 P19の切削オーバーレイ工D($t = 26\text{cm}$)において大粒径混合物と基層用遮水性アスファルト混合物の計画舗装厚が逆のよう見受けられます。どちらが正しいのでしょうか。	5月16日付け質問書に対する回答において、確認中としておりましたご質問について回答いたします。 特記仕様書に誤りがありました。切削オーバーレイ工D($t = 26\text{cm}$)の区分内容について、正しくは「大粒径混合物(厚さ16 cm)及び基層用遮水性アスファルト混合物(厚さ10 cm)」となります。 なお、上記については交付図書を訂正いたします。