回答様式

契約件名	東北自動車道　宇都宮管理事務所改築工事

番号	質問箇所	質　問　事　項	回　　答
1	特記仕様書 4-3-3	受水槽と加圧ポンプの仕様が記載されていますが図面（機器表 1M-10）と相違があります。 図面を正としてよろしいでしょうか。	特記仕様書第 3 編第 4 章 4-3-3 及び図面番号 1M-10 に記載のとおりそれぞれ見込んでください。
2	別紙 2 見積項目内訳書・管理棟排水設備	汚水排水ポンプ DP-1 がありますが機器表にありません。 仕様をご指示ください。	建物規模に見合った仕様で見込んでください。
3	別紙 2 見積項目内訳書・管理棟給湯設備	ヒートポンプ給湯器 SR-1,2,3 がありますが機器表にありません。 仕様をご指示ください。	建物規模に見合った仕様で見込んでください。
4	別紙 2 見積項目内訳書・管理棟消火設備	移動式粉末消火器HY-1がありますが機器表にありません。 仕様をご指示ください。	関係法令に基づいた仕様で見込んでください。
5	別紙 2 見積項目内訳書・管理棟自動制御設備	内訳だけでは詳細が不明です。 図面を頂けないでしょうか	内訳書の名称から見込んでください。
6	図面 1M-01	新設汚水ポンプアップ槽の記載がありますが仕様不明及び内訳書にありません。 別途と考えてよろしいでしょうか。	建物規模に見合った仕様で見込んでください。

7	図面 1M-01	上下水本管接続工事がありますが内訳書にありません。 別途と考えてよろしいでしょうか。	関連項目に含んでください。
8	図面 1M-06	全熱交換器 HEU-1-1～3-4 まで 45 台が内訳にありません。 別途と考えてよろしいでしょうか。	関連項目に含んでください。
9	様式 3-2　管理事務所新築工事建築工事 コンクリート工事　番号 0013～0016	管理事務所新築工事の内訳書のコンクリート工事の中で番号 0004～0007 と 0013～0016 とが重複しています。0013～0016 は材料費ではなく施工費に該当すると考えますが、修正するべきでしょうか。ご教示願います。	内訳書に記載のとおりです。