

回答様式

契約件名	東北自動車道 宇都宮管理事務所改築工事
------	---------------------

番号	質問箇所	質 問 事 項	回 答
1		質問書に対する回答⑦にて、機器表にあつて数量表に無いものは、関連項目に含むとの回答がありましたが、数量表に追記するという事でしょうか。 また、電気室廻り給排水設備も概算した項目は、電気室新築工事-機械設備工事項目に追記すれば宜しいでしょうか。	内訳書に記載されている関連する項目に含めて見積をするという意味です。新たに名称を追加するものではありません。
2	金抜き設計書 C-12 1M-01	DP-1 汚水排水ポンプの記載がありますが、屋外給排水配管図記載の新設汚水ポンプアップ槽の事でしょうか。	そのとおりです。
3	金抜き設計書 C-12	SR-1,2,2 ヒートポンプ給湯器について、使用箇所を御指示願います。	1F 男子シャワー室、1F 女子シャワー室、1F シャワー室（高速隊）となります。
4	入札公告（4-3 技術提案書の作成） 技術提案書作成説明書（5. 技術提案書の記載上の注意事項（2）技術提案書（様式-提案2））	「◇評価項目毎に作成すること。… ◇2評価項目で A4 判1枚（片面）を限度とし…」 「技術提案書は、2評価項目で A4 判1枚（片面）以内に技術提案を記載すること…なお、技術提案の評価において設定した頁数の上限頁数を越えた場合、上限を超えていない場合よりも優位に評価しないが、上限頁数以降に記載した内容(施工不可と判断されたものは除く)についても履行義務は負うものとする。」という記載がありますが、「上限頁数」は A4 判1枚（片面）という解釈で宜しいでしょうか。例えば、A）1評価項目で A4 判1枚（片面）、B）もう1評価項目で A4 判1枚（片面）の合わせて計2枚で提出した場合は、「上限頁数を越えた」とみなされるという解釈で宜しいでしょうか。御指示願います。	そのとおりです。