

質問に対する回答について

工事名) 東北自動車道 前田川橋床版取替工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回答	
1	入札公告（説明書） P.7 第4総合評価落札 方式 4-2. 技術評価の 評価項目等	技術提案の評価項目①の工程について、床版撤去時の桁上コンクリートのはり作業は特定建設作業に該当するため、夜間（22時～6時）を除く時間帯での作業を想定して、短縮日数を算定すると考えてよろしいでしょうか？	特記仕様書9-3に示す通り、夜間作業を行うことができるものとします。ただし、関係機関との協議により変更となることがあります。