

質問書に対する回答
 首都圏中央連絡自動車道 多古・横芝光地区跨道橋(PC上部工)工事

番号	質問箇所	質問事項	回答
1	図面(87/217) 第7号橋 メナーゼヒンジ部詳細図	2-2の中で(上方)5050と(下方)50 5010 50の寸法において、5010は、ゴム支承の寸法になるでしょうか。	そのとおりです。 なお、併せて設計図面(70/217)のメナーゼヒンジ部詳細図をご確認ください。
2	特記仕様書特記仕様書 6. 関連工事に関する事項 14. 部分使用に関する事項	各々の箇所において乗り込みが、想定時期より遅延した場合は、使用開始時期においても変更になると考えてよろしいでしょうか。 また、見積活用方式に対する期間の変更は協議の対象と考えるよろしいでしょうか。	関連工事に遅れが生じ、工事着手時期が変更となった場合は、別途協議事項とお考えください。