

質問事項に対する回答書25

(件名)北陸自動車道 中之口川橋床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	9月1日	特記仕様書	12頁 47頁	13-1 25-2 0-3	移動式コンクリート防護柵(ロードジッパーブロック)が貸与品となっていますが、御社の土木工事積算基準2-27頁5-2(2)では、この貸与品を支給製品費として取扱うこととなっています。土木工事積算基準2-18頁に準じて諸経費を算出する際、「K:支給資材費」として考慮する費用をいくらと想定するのか、御教示ください。	現在内容確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。
2	9月1日	特記仕様書 設計図	34頁	25-16-1 503/687ほか	曲面加工(R面取り)について、設計図③橋梁編の塗装塗替設計図503/687以降には、下フランジのみ面取り(2R)の記載がありますが、上フランジの曲面加工は必要ないということでしょうか、ご教示ください。	特記仕様書および設計図に示すとおり、下フランジ部を計上願います。