

質問事項に対する回答書26

(件名)北陸自動車道 中之口川橋床版取替工事

| 番号 | 日付 | 資料の種類 | ページ | 章の番号等 | 質問事項 | 回答 |
|----|-------|-----------|-----|-----------|--|---|
| 1 | 9月28日 | 入札公告(説明書) | | 第6 6-1 | 入札公告(説明書)6-1. 入札に必要な書類の作成等に記載があります、「単価表」について、7/1に開示された訂正公告の「02-2_金抜単価表【北陸自動車道 中之口川橋床版取替工事】(訂正版)」のCSVデータ(文字列データ)を活用して単価表(エクセルデータ)を作成することでよろしいでしょうか。その場合、手本とすべき単価表は、訂正公告の「02-1_金抜設計書【北陸自動車道 中之口川橋床版取替工事】(訂正版)」となりますでしょうか。または、入札者に対する指示書【電子入札】にあります、「指示書様式2(単価表)」を手本とすればよろしいでしょうか。また、CSVデータには、「業者番号」、「業者名称」の記載があります。作成する単価表に上記の事項は盛り込めばよろしいでしょうか。ご教示願います。 | 訂正公告の「02-2_金抜単価表【北陸自動車道 中之口川橋床版取替工事】(訂正版)」のCSVデータ(文字列データ)を活用し、「指示書様式2 (単価表)」の書式を使用し、ご作成下さい。CSVデータにある、「業者番号」、「業者名称」については、単価表に記載の必要はございません。 |
| 2 | 9月28日 | 入札公告(説明書) | | 第6 6-1 | 入札公告(説明書)6-1. 入札に必要な書類の作成等に記載があります、「※高度技術提案に係る費用を計上した場合、内訳書(様式-見積5)を必ず提出すること。」について、(訂正)参考見積書で提出しました「様式-見積5」をベースにした「Excelデータ」にて提出することでよろしいでしょうか。ご教示願います。 | ご提出いただいた「最終参考見積書」に基づいて、単価項目「高度技術提案に係る費用」に費用を計上する場合は、内訳書(様式-5)を入札時の単価表と併せて「Excelデータ」にてご提出をお願いします。 |
| 3 | 9月28日 | 入札公告(説明書) | | 第6 6-1 | 入札公告(説明書)6-1. 入札に必要な書類の作成等 及び入札者に対する指示書【電子入札】に記載があります、「単価表」「様式-見積5」「総合評価値通知書(経審)の写し(PDF)」を1つのデータに圧縮(ZIP形式等)して、電子入札システムの入札書作成画面の添付欄に添付のうえ提出してください。とありますが、圧縮したデータファイル名は、「入札書類(会社名)」とすればよろしいでしょうか。ご教示願います。 | 特に定めはございません。 |
| 4 | 9月28日 | 入札公告(説明書) | | 第6 6-1 | 電子入札システムにて、「単価表」「様式-見積5」「総合評価値通知書(経審)の写し(PDF)」の圧縮ファイルを提出したいと考えておりますが、電子入札システムに添付できる総ファイル容量(何MB)をお教示願います。 | 電子入札システム「受注者操作マニュアル」にも記載がございますが、内訳書ファイルは複数ファイルの合計3MBまで添付可能です。 |