

質問事項に対する回答書⑪

(件名)北陸自動車道 中之口川橋床版取替工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	6月1日	設計図	図面番号: 83,126,167,207,24 4,277,280,287,290 .297,300,307,310, 317,338,346,355/ 687		中之口川橋および小高高架橋における壁高欄の目地(Vカット目地、伸縮目地)について、設計図より数量を算出すると、Vカット目地343箇所、伸縮目地80箇所となり、「05_割掛対象表参考内訳書」(P.5)に記載されている数量と相違がございますが、どちらが正しいでしょうか。御教示願います。	ご指摘のとおり、Vカット目地343箇所、伸縮目地80箇所が正しい数量となります。割掛け対象表参考内訳書を訂正いたしますので、後日、訂正公告をご確認ください。